

Bąkowo, 06.05.2019r.

C.261.1.2019.VA

W związku z zapytaniem dot. przetargu nieograniczonego na zadanie Modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie, o następującej treści:

„Bardzo proszę o określenie materiału wykonania okien EI 60. Czy to mają być okna drewniane czy okna aluminiowe ?”

informuję, że w projekcie i w kosztorysie zostały uwzględnione okna drewniane (zalecenie Konserwatora Zabytków) o klasie odporności ogniowej EI 60, w kolorze białym, o podziale nawiązującym do istniejących okien.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Violetta Antkowska